

BMA in Geschäftsgebäude

7. Januar 2026 18:29



Alarmierungsdatum	07.01.2026
Alarmierungszeit	18:29
Einsatznummer	2026/003
Alarmtyp	BMA
Gemeinde	Küssnacht am Rigi

Die Einsatzkräfte der Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht wurden aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage aufgeboten. Ursache für die Auslösung war ein Sprinkler im Aussenbereich. Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr abgesperrt, die betroffene Sprinklerleitung anschliessend durch den Hausdienst ausser Betrieb genommen. Nach Abschluss der Massnahmen konnte die Anlage dem Hausdienst übergeben werden.

[Link teilen](#)