

BMA in Gastronomiebetrieb

27. Januar 2026 0:56



Alarmierungsdatum	27.01.2026
Alarmierungszeit	00:56
Einsatznummer	2026/009
Alarmtyp	BMA
Gemeinde	Merlischachen

Die Einsatzkräfte der Stützpunkt Feuerwehr wurden durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage aufgeboten. Vor Ort stellten wir Rauch aus einem Fenster fest. Das Brandgut konnte draussen kontrolliert abgelöscht werden. Eine Person musste evakuiert werden. Im Nachgang wurden die betroffenen Räumlichkeiten mittels Lüfter entraucht. Anschliessend wurde die Anlage an den Eigentümer übergeben.

Weitere Partner im Einsatz:

Kantonspolizei Schwyz

Rettungsdienst Küssnacht

 Link teilen