

BMA in Geschäftsgebäude

23. Februar 2026 13:28



Alarmierungsdatum	23.02.2026
Alarmierungszeit	13:28
Einsatznummer	2026/023
Alarmtyp	BMA
Gemeinde	Küssnacht am Rigi

Die Einsatzkräfte der Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht wurden aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage aufgeboten. Ursache für die Auslösung war ein eingedrückter Handschalter. Es war keine Intervention durch die Feuerwehr notwendig. Nach Abschluss der Massnahmen konnte die Anlage der Geschäftsführung übergeben werden.

[Link teilen](#)