

BMA in Tunnelanlage

9. März 2026 8:53



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Alarmierungsdatum | 09.03.2026 |
| Alarmierungszeit | 08:53 |
| Einsatznummer | 2026/025 |
| Alarmtyp | BMA |
| Gemeinde | Küssnacht am Rigi |

Bei der Südumfahrung im Tunnel Burg in Küssnacht am Rigi wurde eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend eine Rekognoszierung des betroffenen Bereichs durchgeführt. Dabei konnte weder Rauch noch ein Brand festgestellt werden.

Zur Sicherstellung der Situation wurde der Tunnelbereich abgesperrt und der Zutritt für Unbefugte verhindert. Zudem wurde die Zufahrt gemäss den geltenden Vorgaben gesperrt. Anschliessend erfolgte die Absprache sowie die Übergabe der Einsatzstelle an den zuständigen Werkmeister.

Nach Abschluss dieser Massnahmen konnte der Einsatz ohne weitere besondere Vorkommnisse beendet werden.

[Link teilen](#)